



Renseignement technique AEAJ N° 16044

Titulaire
Uniair AG
Neugrüt 45
9496 Balzers
Liechtenstein

Fabricant
MANDÍK a.s.
267 24 Hostomice
Czech Republic

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit CLAPET COUPE-FEU PKTM-90

Description Clapet coupe-feu (carré), boîte en tôle d'acier (E=1,5mm), plaque du clapet en 2 plaques PROMATECT H (E=2x20mm).
déclenchement: électrique, pneumatique, thermique;
Bmax=1600mm, Hmax=1000mm

Utilisation Montage horizontal dans paroi massive et légère.
Epaisseur minimale de la paroi massive: 100 mm
Epaisseur minimale de la paroi légère: 100 mm
Montage vertical dans plafond massif. Epaisseur minimale du plafond massif: 100 mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérouliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation TU München, Dachau: RE '3278' (14.05.2004); PAVUS, Prag: RE 'Pr-11-2.002-De' (27.01.2011), RE 'Pr-11-2.003-De' (28.01.2011), Expertise '512137/Z220120357' (12.11.2012), RC 'PK3-02-12-907-N-0' (24.08.2012), RC 'PK3-02-14-902-D-1' (07.11.2016), RC 'PK3-02-14-001-D-0' (31.03.2014); Hersteller: DP 'CDM-BSK-A90/001/14' (14.05.2015)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 02.03.2022

Remplace l'attestation du 08.02.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher