



VKF Technische Auskunft Nr. 25122

Inhaber /-in
Uniair AG
Neugrüt 45
9496 Balzers
Liechtenstein

Hersteller /-in
MANDÍK a.s.
267 24 Hostomice
Czech Republic

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt BSK-D-90

Beschreibung Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech, massive Ausführung, Klappenblatt aus Promatect H (20mm od. 2x10mm).
Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch
Dmax = 200mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm
Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen PAVUS, Prag: PB 'Pr-13-2.040-De' (19.04.2013), PB 'Pr-14-2.113-De' (26.06.2014), KB 'PK3-02-13-001-N-1' (31.10.2018), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'P-1391-CPR-0089-2014' (28.07.2014), Zertifikat '1391-CPR-0089-2014' (28.07.2014); Hersteller: LE 'PM/FDMD/01/16/1' (19.03.2019)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 04.09.2019
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher